



Touring Club Italiano

Comune di
Provincia di Verona



ALLEGATO E

Soave



Soave 31/08/2020

COMUNE DI SOAVE		
015753 31.08.20		
Cat. _____	Ct. _____	Fasc. _____

**Al Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria**

Alla Giunta Comunale

Al Vicesegretario Comunale

Prot. _____

Oggetto: Applicazione dell'avanzo per investimenti - variazione di bilancio di previsione 2020-2022.

Facendo seguito alla propria comunicazione prot. n. 15302 del 25.08.2020, con la quale veniva chiesta una variazione urgente di bilancio, mediante l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione, con la presente si comunica che a seguito della dichiarazione di Inagibilità della scuola primaria pervenuta in data odierna dal Direttore dei Lavori, arch. Emanuela Barro, che ad ogni buon fine si allega, l'intervento di "realizzazione nuovo impianto fognario scuola primaria" non è da considerarsi urgente.

Si precisa dunque che l'intervento da considerarsi per la variazione urgente al Bilancio di Previsione 2020-2022 è il seguente:

Opere/forniture di importo inferiore ad Euro 100.000,00 da inserire nel "Documento Unico di Programmazione 2020-2022"

Oggetto	Anno di realizzo	Progettazione e DD.LL.	Spesa complessiva Euro	Note
Opere di finitura scuola secondaria di 1° grado	2020	interna	25.000,00	

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'area Tecnica

Arch. Beltrame



MATE Soc. Coop. va

C.F./P.IVA 03419611201
pec: mateng@legaimail.it
mateng@mateng.it

Sede legale e operativa:

Via San Felice 21
40122 Bologna (BO)
T (+39) 051-29-12-911
F (+39) 051-23-97-114

Sede operativa:

Via Treviso 1B
31020 San Vendemiano (TV)
T (+39) 0438-41-24-33
F (+39) 0438-42-90-00

Sede operativa:

Via Francesco Carlini 5
20146 Milano (MI)
T (+39) 338-67-19-698

Spett.le
Comune di Soave
Via G. Camuzzoni, 8
37038 SOAVE
alla c.a. del Sig. Sindaco

e p.c. al RUP arch. Pierina Beltrame

San Vendemiano, li 31.08.2020

Oggetto: **LAVORI DI RECUPERO DEL SOTTOTETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "IPPOLITO NIEVO". Segnalazione inagibilità locali della scuola a seguito degli eventi atmosferici del 29.08.2020.**

Nel corso del sopralluogo presso la scuola primaria Ippolito Nievo di Soave, effettuato nella mattinata del 30.08.2020 a seguito delle piogge consistenti e del forte vento che si sono abbattuti sul territorio del Comune la sera del giorno precedente, si sono riscontrate diffuse infiltrazioni d'acqua con percolazioni dal secondo solaio, al di sotto della struttura di copertura in fase di sopraelevazione. Tali circostanze si sono manifestate nonostante la parziale realizzazione della copertura dell'ala sud e le opere provvisorie di protezione.

Le diffuse infiltrazioni hanno imbibito solaio e murature e provocato l'allagamento di alcune aule e di parte dei servizi igienici e dei corridoi, oltre al danneggiamento di alcune sezioni dell'impianto elettrico.

Stante la situazione i locali della scuola risultano attualmente inagibili e non ripristinabili entro la data di ripresa dell'attività scolastica prevista per il prossimo 14 settembre.

I tempi necessari per il completamento della copertura, che metta in sicurezza definitiva i piani sottostanti da ulteriori avversità, si stimano in circa **quindici-diciotto giorni**, fatti salvi residui eventi meteorologici avversi. Diversamente, per il completo risanamento dei locali danneggiati, ovvero per le operazioni di scarico dell'acqua accumulata nei solai, l'asciugatura degli stessi e delle murature, la rimozione meccanica dei rivestimenti superficiali (pitture/intonachini), la successiva applicazione di nuove pitture fino a completa pulizia e sanificazione delle superfici e il ripristino dell'impianto elettrico, si stimano cautelativamente in **ulteriori tre mesi** dal completamento della copertura.

Considerata l'impraticabilità dei locali si segnala all'Amministrazione Comunale la necessità di valutare con urgenza l'identificazione di una struttura alternativa per lo svolgimento delle imminenti attività scolastiche.

Cordiali saluti.

Il Direttore dei Lavori
arch. Emanuela Barro